

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



24230061000207818431 от 02.10.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 (secretar@24mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662850, с.Каратузское, ул.Колхозная, 70, тел. 8(39137) 21-2-79 (pc54@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24230061000207818431/1

(первая цифра номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад "Колобок"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение плана профилактических визитов, включенных в программу
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на
2023 год, утвержденную распоряжением Главного управления от 27.12.2022 № 443
«О распределении обязанностей по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям ... » (размещено на официальном сайте Главного
управления в сети интернет).

в период с «02» октября 2023 г. по «02» октября 2023 г.

Главным государственным инспектором Каратузского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Иванов Вячеслав Витальевич

органа государственного пожарного надзора)

проведен: профилактический визит в отношении объекта контроля, которым владеет и
(или) пользуется Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Колобок", расположенного по адресу: Красноярский край, с.Колобок, ул.
Мира, 28 Б, Б1 (высокий риск).

(профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: и.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Колобок" Лайван Елена Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководитель организации не прошёл обучение по программе противопожарного инструктажа	п.3 ППР в РФ; п.1 Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806	01.12.2023	
2.	Руководителем организации не обеспечена замена или ежегодное проведение испытаний системы противопожарной защиты (пожарной сигнализации), при отсутствии технической документации указывающей срок службы установленный изготовителем (поставщиком) на данные средства обеспечения пожарной безопасности.	п.54 ППР в РФ, ГОСТ Р59638-2021 «Системы пожарной сигнализации».	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

И.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Колобок"
Е.Г.Лайван


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Главный государственный инспектор Каратузского района по пожарному надзору, Иванов В.В.,
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)